



Fig. 3. Andamento delle temperature e dei flussi di calore nel “Cassonetto Standard”

Trasmittanza termica “CASSONETTO TERMICO”:

$$U_{sb} = 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$$

RAPPORTO DI PROVA

Numero: 1994-CPR-RP2234

Data di rilascio: 07 aprile 2021

Richiedente: EN 14351-1:2006+A2:2016

UNI ISO 10077-2:2018