



Istituto di Ricerca e Certificazione per le Costruzioni Sostenibili
Organismo Notificato n.1994 ai sensi del Regolamento CPR (UE) n.305/2011

RAPPORTO DI PROVA

N. 0445/RP/2022

25 Febbraio 2022

Richiedente

MNC Metal Costruzioni Network S.r.l.
Opificio Industriale SP231, Km 4+280
70032 Bitonto (BA)

Campione sottoposto a prova

Tapparella avvolgibile con fasce distanziabili
commercialmente denominata "Tapparella Evoluta"
(cfr. descrizione)

Prove eseguite

Resistenza all'effrazione

Riferimenti normativi

UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2016
UNI EN 1629:2016
UNI EN 1630:2016

Il campione sottoposto a prova di resistenza all'effrazione sotto carico statico, sotto carico dinamico e sotto azione manuale di effrazione, è stato classificato in classe **RC 4**.